

【A2SA II -10/15 フェニックス】

カッター・アダプター（スペーサー）対応表

			穿孔機						
割T字管仕様	分岐サイズ		A2SA II -10	A2SA II -10 TT4	A2SA II -10 TC4	A2SA II -15	A2SA II -15 TT5	A2SA II -15 TC5	
バルブ一体型割T字管	75	カッター	SA75	—	—	SA75	—	—	
		スペーサー	75SP-10			75SP-15			
	100	カッター	SA100	—	—	SA100	—	—	
		スペーサー	100SP-10 (※1)			100SP-15			
	150	カッター	—	—	—	SA140	—	—	
		スペーサー				150SP-15 (※2)			
割T字管 + 仕切弁	75	カッター	SA75	—	—	SA75	—	—	
		アダプター	75SV-10			75SV-15			
	100	カッター	SA100	—	—	SA100	—	—	
		アダプター	直付け			100SV-15			
	150	カッター	—	—	—	SA140	—	—	
		アダプター				直付け			
東京都型 耐震型割T字管 (※3)	大成機工(株)製	75	カッター	—	SA75	—	—	SA75	
			アダプター		100TT1+TTフランジ75		100TT5+TTフランジ75		
		100	カッター	—	SA100	—	—	SA100	
			アダプター		100TT1+TTフランジ100		100TT5+TTフランジ100		
		150	カッター	—	—	—	—	SA140	
			アダプター				TTフランジ150		
	コスモ工機(株)製	75	カッター	—	—	SA75	—	—	SA75
			アダプター			75TC1		75TC3	
		100	カッター	—	—	SA100	—	—	SA100
			アダプター			100TC1		100TC3	
		150	カッター	—	—	—	—	—	SA140
			アダプター					150TC3	

(※1) バルブ・フランジ面から管までの長さ（高さ）が285mm以上の場合は、本体直付けとなります。

(※2) バルブ・フランジ面から管までの長さ（高さ）が330mm以上の場合は、本体直付けとなります。

(※3) 東京都以外の地域で耐震型割T字管をご使用の場合は、仕様が異なりますので、お問合せください。